

КНМ 76210061000201420094 01.12.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 362/1

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 26»

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 362 от 01.12.2021г. в период с «06» декабря 2021г. по «16» декабря 2021г. государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 26», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 74 в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица Заместитель директора по безопасности МОУ «Средняя школа № 26» Дмитриев Евгений Валентинович

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) при эксплуатации сверх срока службы (срок эксплуатации более 10 лет)	п. 54 правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	11.07.2022г.	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

✓ Зау. дирекция по безопасности
Директор СВ
по безопасности
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.



В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2004 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.02.2010 № 101 «Об утверждении Правил противопожарного государственного надзора и правил обеспечения пожарной безопасности объектов, находящихся в государственной собственности»...

№	Вид работ, подлежащих выполнению	Сроки выполнения работ	Средства, необходимые для выполнения работ	Исполнитель работ
1	Проверка выполнения требований пожарной безопасности	в течение 10 рабочих дней	Инструменты, средства индивидуальной защиты	Государственный инспектор по пожарному надзору Яшина А.Ю.